PSI Ausschreibungstext

PipeX FF

PipeX FF Edelstahlwanddurchführung mit umlaufend verschweißtem Mauerflansch (ringförmige Wasserstopp-Platte), mittig angeordnet, als Abdichtung am Außendurchmesser der Hülse und als zusätzlicher Maueranker.

Rohrleitung aus Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) oder V4A (Werkstoff 1.4571), Abmessungen nach ISO-Rohrreihe 1.

PipeX FF mit Flanschanschluss als F-Stück oder FF-Stück.
Flansche als Vorschweißflansche nach EN 1092-1 oder als Glattflansche mit reduzierter Blattstärke, inkl. hinterschweißten Hutmuttern, mit Kunststoffabdeckungen zum Schutz der Gewinde.

PipeX FF unter Schutzgas geschweißt, Oberfläche gebeizt und passiviert.

Die PipeX FF Edelstahlwanddurchführung ist bündig, höhen- und fluchtgerecht in die Schalung einzusetzen, auszurichten und einzubetonieren.

Vom Auftragnehmer sind im Auftragsfalle die Ausführungspläne zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Vor Fertigungsbeginn müssen die Ausführungszeichnungen vom Auftraggeber geprüft und genehmigt werden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

PipeX FF im Wand- / Mauerbereich o mit besandeter Außenfläche auf Epoxid-Grundbeschichtung o ohne Besandung der Außenfläche

Nenngröße: DN _____

Ausführung als: o F-Stück o FF-Stück

Flanschausführung: o Vorschweißflansch o Glattflansch mit reduzierter Blattstärke

Flanschblattstärke (nur bei Glattflansche mit reduzierter Blattstärke): _____ mm

Druckstufe: PN _____

Baulänge: _____ mm

Rohrwandstärke: _____ mm

Werkstoff: o V2A(1.4301) o V4A (1.4571)

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €