PSI Ausschreibungstext

PipeX FF 4.0

PipeX FF 4.0 Edelstahlwanddurchführung mit WalloX Mauerkragen aus hochwertigem Kautschuk (MFPA-Zertifiziert, Da 32 bis Da 315 mm bis 5 bar geprüft, ab Da 315 mm bis 4 bar geprüft), beidseitig mit Edelstahl-Spannbänder auf dem Rohr befestigt.

Rohrleitung aus Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) oder V4A (Werkstoff 1.4571), Abmessungen nach ISO-Rohrreihe 1.

PipeX FF 4.0 mit Flanschanschluss als F-Stück oder FF-Stück.
Flansche als Vorschweißflansche nach EN 1092-1 oder als Glattflansche mit reduzierter Blattstärke, inkl. hinterschweißten Hutmuttern, mit Kunststoffabdeckungen zum Schutz der Gewinde.

PipeX FF 4.0 unter Schutzgas geschweißt, Oberfläche gebeizt und passiviert.

Die PipeX FF 4.0 Edelstahlwanddurchführung ist bündig, höhen- und fluchtgerecht in die Schalung einzusetzen, auszurichten und einzubetonieren.

Vom Auftragnehmer sind im Auftragsfalle die Ausführungspläne zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Vor Fertigungsbeginn müssen die Ausführungszeichnungen vom Auftraggeber geprüft und genehmigt werden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Nenngröße: DN _____

Druckdichtigkeit bis zu _____ bar

Ausführung als: o F-Stück o FF-Stück

Flanschausführung: o Vorschweißflansch o Glattflansch mit reduzierter Blattstärke

Flanschblattstärke (nur bei Glattflansche mit reduzierter Blattstärke): _____ mm

Druckstufe: PN _____

Baulänge: _____ mm

Rohrwandstärke: _____ mm

Werkstoff: o V2A(1.4301) o V4A (1.4571)

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €